

## Checkliste für eine barrierefreie Gemeinde

(Orientierung an der Vorlage des VdK)

Besuchte Einrichtung, Institution, Platz:

Adresse:

Datum der Erhebung:

Der Erst-Check wurde durchgeführt von:

<b>Straßen, Wege, Verkehrsflächen, Kreuzungen und öffentliche Plätze</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>
Gibt es an wichtigen Straßenüberquerungsstellen oder Kreuzungen Bordsteinabsenkungen mit höchstens drei Zentimetern?		
Gibt es bei Ampeln Zusatzeinrichtungen für Menschen mit Sehbehinderung z.B. sogenannte „Blindenampeln“?		
Gibt es Einstieghilfen bei Bussen und Bahnen im Nahverkehr? Also Busse und Bahnen mit Neigetechnik und Rampen oder Aufzug?		
Sind wichtige Verkehrswege gut mit Rollator und Rollstuhl zu befahren? Das setzt eine Mindestbreite von 1,2 Meter auf geraden Wegen voraus.		
Sind wichtige Überquerungen oder Gefahrenstellen auch optisch gut erkennbar? (z.B. Stufen, Kanten, Übergänge)		
Sind wichtige Überquerungen oder Gefahrenstellen auch taktil erfassbar z-B. Stufen, Kanten, Übergänge mit Rillen oder anderem Belag gut voneinander unterscheidbar?		
Gibt es an wichtigen Stellen Orientierungshilfen für Menschen mit Sehbehinderung? Z.B. in Brailleschrift oder tastbaren Buchstaben		
<b>Wege und Zugänge</b>		
Ist die besuchte Einrichtung mit öffentlichen Verkehrsmitteln barrierefrei zu erreichen?		
Ist mindestens ein Pkw-Stellplatz für Rollstuhlfahrer in unmittelbarer Nähe zum Eingangsbereich oder Aufzug vorhanden?		
Sind die Bordsteinkanten optisch kontrastreich und mit einem Blindenstock wahrnehmbar?		
Sofern ein separater Behinderteneingang existiert – ist dieser gut auffindbar? Gibt es dazu ein Hinweisschild, einen Wegweiser?		
Ist der Zugangsweg frei von Hindernissen?		
Sollten Stufen vorhanden sein – sind diese kontrastreich gestaltet.		
Gibt es auf beiden Seiten einen Handlauf?		
Ist der Eingang stufenlos über eine Rampe zu erreichen?		
Ist an den Enden der Rampe eine Bewegungsfläche von 1,5 x 1,5 Metern?		
Sofern die Rampe nicht fest umbaut ist – sind Radabweiser angebracht (mit einer Höhe von 10cm)?		
Öffnet sich die Eingangstüre automatisch oder auf Anforderung durch Tasten oder mit wenig Kraftaufwand?		
Sind die Türschwellen nicht höher als 2cm?		
Beträgt die Breite der Türe mindestens 90cm?		
Besteht eine ausreichende Bewegungsfläche vor und nach der Türe (1,5x1,5m)?		

<b>Eingang, Empfangsbereich, Pforte</b>		
Gibt es Hinweise für Menschen mit Behinderung? Z.B. einen Überblick über die barrierefreien Toiletten, Hinweis zum Aufzug, Möglichkeiten der Unterstützung?		
Sind Glastüren gut sichtbar gekennzeichnet für Menschen mit Sehbehinderung?		
Gibt es einen Empfangstresen, der mit einem Rollstuhl gut unterfahrbar ist?		
Sind die Bodenbeläge rutschhemmend?		
Sind Notfallpläne und Fluchtwegpläne für alle gut einsehbar?		
Gibt es akustische und optische Alarme für Menschen mit Seh und Hörbehinderung?		
<b>Flure</b>		
Haben die Flure eine Mindestbreite von 150 cm?		
Sind die Flure hell und kontrastreich gestaltet?		
Sind die Wege frei von Hindernissen, an die Sehbehinderte stoßen könnten?		
Hängen die Feuerlöscher tiefer als max. 80cm Höhe?		
<b>Treppen</b>		
Sind die Stufenkanten trittsicher ausgeführt und optisch abgehoben?		
Sind frei im Raum endende und untergehbare Treppen besonders gesichert?		
Haben die Treppen beidseitige Handläufe?		
<b>Aufzüge</b>		
Sind alle Ebenen im Gebäude stufenlos erreichbar? Wenn nicht – ist mindestens ein Aufzug vorhanden?		
Beträgt die Türbreite des Aufzugs mindestens 90cm?		
Ist die Bewegungsfläche vor dem Aufzug mindestens 1,5 x 1,5m groß?		
Betragen die Innenmaße der Aufzugkabine mindestens 1,1 x 1,4m?		
Befindet sich eine horizontal angeordnete Bedienungsleiste in maximal 1,2 m Höhe?		
Sind Bedienungshinweise in Brailleschrift auf den Bedienungstasten vorhanden?		
Gibt es akustische und optische Stockwerksanzeigen?		
Gibt es eine akustische und optische Notrufbestätigung?		
<b>Toiletten</b>		
Ist mindestens eine barrierefreie Toilette vorhanden?		
Ist diese Toilette klar und deutlich ausgeschildert? Gibt es vor der Tür eine Bewegungsfläche von mindestens 1,5 x 1,5 m?		
Öffnet sich die Toilettentüre nach außen?		
Hat diese Tür eine Breite von mindestens 90cm?		
Beträgt die Bewegungsfläche vor dem WC-Sitz 1,5 x 1,5m?		
Ist die Notrufanlage vom WC-Sitz aus und auch auf dem Boden liegend auslösbar?		
Ist geklärt, wohin ein Notruf geleitet wird und wer darauf reagiert?		
Gibt es akustische und optische Warnanlagen z.B. bei Feueralarm?		
Ist das Waschbecken unterfahrbar bis in mindestens 35cm Tiefe (ideal: 55cm)?		
Gibt es eine Einhebelbedienung oder berührungslose Armaturen?		
Ist der Spiegel über dem Waschtisch kippbar, wenn er sonst für Personen im Rollstuhl zu hoch wäre?		
Ist die Toilette uneingeschränkt nutzbar und wird diese nicht als Abstellraum zweckentfremdet?		